


**ПОГОДЖЕНО**

Голова Житомирської обласної  
державної адміністрації




**ПОГОДЖЕНО**

Начальник інспекції  
Держенергонадзору Житомирській області



**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Правління  
АТ "Житомиробленерго"



### Графік аварійного відключення

споживачів електричної енергії на 2018-2019 р.р. для запобігання порушенням режиму роботи ОЕС України або її окремих енерготораційних внаслідок дефіциту потужності та електроенергії, зниження частоти, порушення режиму допустимих перетоків і перевантаження мережних елементів, порушення допустимих режимів роботи гідроелектростанцій України, зниження напруги в контрольних точках енергосистеми до аварійного рівня

м. Житомир  
2018р.

№ п/п	Найменування підстанції, об'єктів	Найменування відключаємих фідерів	Навантаження відключаємого фідера, МВт	Фактичне відключене навантаження, МВт	Фактичне включене навантаження з накопичуючим підсумком, МВт	Фактичне відключене навантаження з накопичуючим підсумком, МВт	Перелік основних споживачів, які вимикаються, їх категорія	Особа, відповідальні за проведення вимикань, номери їх телефонів		Примітка
								Посадова особа	Особа оперативного персоналу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I черга</b>										
1	ПС АЗ4	Ф. 10кВ РП-57-1	1,5	1,5	1,5	1,5	Комун.-побутове навантаження, АТС, станція швидк. допомоги л.1 - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68	
2	ПС АЗ4	Ф. 10кВ ТП-185	0,2	0,2	1,7	1,7	ТОВ Поліська тех.компанія, ПАТ "Завод шпальніндустрія", АЗС, ПАТ Компанія "Райз", ФОП, побут. - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68	
3	ПС Вокзальна	Ф. 10кВ Малинівка	0,3	0,3	2	2	Побут. сл. споживачі, школа, ДНЗ - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД МРЕМ 5-15-84	
4	ПС ЗМК	Ф. 10кВ РП-13-2	2,6	2,6	4,6	4,6	ВТБ Банк, ПП "Згода-6", КНС, тягова ПС 6, котельня, ТОВ "Real Market" - II кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68	
5	ПС Коростишів-110	Ф. 10кВ Стриківка	1,2	1,2	5,8	5,8	Побут. сл. споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД КШРЕМ 5-88-13	
6	ПС Корбутівка	Ф. 10кВ ТП-230	0,8	0,8	6,6	6,6	Укресібанк л.1, ТОВ Житомирсервісгруп - II кат. ПТУ, ДНЗ, відділення зв'язу, центр детоксикац. допомоги- III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68	
8	ПС Корбутівка	Ф. 10кВ ПС Західна	0,2	0,2	6,8	6,8	Побут. - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68	
9	ПС Н.Бердичів	Ф. 10кВ ТП-63	0,3	0,3	7,1	7,1	ТЗОВ "Торговельно-Інформаційний Сервіс" III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД БДРЕМ 2-02-25	
10	ПС Н.Бердичів	Ф. 10кВ ТП-103	0,6	0,6	7,7	7,7	ТЗОВ "Інко-Фуд Бердичів" - II кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД БДРЕМ 5-04-74	
11	ПС Овруч	Ф. 35кВ Рудоуправління	2,5	2,5	10,2	10,2	ТОВ "Порттрасбуд", ТОВ "Поліська ТЕС"-II кат. ТОВ "Овруч Стоун", ПраТ "Толкачівський ГЗК", лікарня, школи, сл. споживачі, ПП "СМК-Полісся", ТОВ "Ліспром Україна" - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ОВРЕМ 5-04-74	
12	ПС Овруч	Ф. 35кВ Бондари	3,2	3,2	13,4	13,4	ПАТ "Норинськ шебз-д", Овруч. шебз-д, лікарні, школи, лісгосп. сл. споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ОВРЕМ 4-33-33	
13	ПС Овруч	Ф. 10кВ Кирдани	0,4	0,4	13,8	13,8	ДНЗ, школа, ДП "Овруцький спецлісгосп", ДП "Овруцьке лісове госп-во", ПраТ "Толкачівський ГЗК", катодний захист III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ОВРЕМ 4-33-33	
14	ПС Олевськ	Ф. 10кВ Радівель	0,2	0,2	14	14	Побут. сл. споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ОЛРЕМ 2-18-58	
			<b>Разом по I черзі:</b>		<b>14,0 МВт</b>					

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
II черга										
1	ПС Бердичів	ф. 10хВ ТП-163	0,5	0,5	14,5	Побутові споживачі, р-н м. Ісоккомбінату III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД БДРЕМ 2-02-25 5-04-74		
2	ПС Житомирська	ф. 10хВ РП-23	0,2	0,2	14,7	КАТП - 0628, ФОП, побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68		
3	ПС Заводська	ф. 10хВ Л-157	0,3	0,3	15,0	Побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД КНРЕМ 9-65-38		ТУ
4	ПС Заводська	ф. 10хВ Л-13-110	0,5	0,5	15,5	Побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД КНРЕМ 9-65-38		ТУ
5	ПС Заводська	ф. 10хВ Хіммаш-1 Хіммаш-2 Хіммаш-3	0,5	0,5	16,0	Коростенський завод "Хіммаш" - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД КНРЕМ 9-65-38		ТУ
6	ПС Західна	ф. 10хВ РП-8-2	0,4	0,4	16,4	ПАТ "Екотекстіль" - II кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68		
7	ПС Західна	ф. 10хВ РП-27-2	0,8	0,8	17,2	КП "Житомирводоканал" (КНС) л.2, Білла-Україна(маркет) л.2 - II кат. ФОП, побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68		
8	ПС ЗСА	ф. 10хВ ТП-178/ТП-225	1,0	1,0	18,2	ВК Вернісаж, ТОВ Керамаг, ТОВ Клен, ТОВ ОНВІ, ВАТ "Житомир Ріагрохім" ФОП, побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68		
9	ПС Корбулівка	ф. 10хВ ТП-450	0,4	0,4	18,6	Бойлерна, УКЗ, НВК №11, ФОП, побут III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68		
10	ПС Корбулівка	ф. 10хВ РП-58-2	0,5	0,5	19,1	Насосна станція, бойлерна, ФОП, побут III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68		
11	ПС Корбулівка	ф. 10хВ РП-19-1	0,3	0,3	19,4	ПАТ "Золотий коровай" - II кат. ТОВ "Укртелеком" (АТС), побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68		
12	ПС Крошня	ф. 10хВ РП-318	0,8	0,8	20,2	Комбінат "Рекорд", котельня - II кат. Школа, базова станція ПраТ МТС, ФОП, побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68		
13	ПС Крошня	ф. 10хВ РП-35-1	1,2	1,2	21,4	Р.К.№10 л1.- II кат. ЖТТУ, центр розвитку дитини №53, ФОП, побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68		
14	ПС Миропіль	ф. 10хВ Миропіль	0,5	0,5	21,9	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД РОРЕМ 2-17-79		
15	ПС Н. Володарськ	ф. 35хВ Пекарщина	1,6	1,6	23,5	ТОВ "Червоногратітний кар'єр" - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29		
16	ПС Овруч	ф. 35хВ Локалів	1,2	1,2	24,7	С/г споживачі, школи, лікарні - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ОВРЕМ 4-33-33		
17	ПС Овруч	ф. 10хВ Заріччя	0,5	0,5	25,2	С/г споживачі, АЗС, школи - III кат	Директор техн. 40-25-51	ЧД ОВРЕМ 4-33-33		
18	ПС Овруч	ф. 10хВ Сташки	0,4	0,4	25,6	АТП, КНС, АЗС, ПАТ "Житомиргаз" - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ОВРЕМ 4-33-33		
19	ПС Пензевичі	ф. 10хВ Щеб завод №6	0,9	0,9	26,5	Пензевичський шеб. завод №6 - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД МРЕМ 5-15-84		
20	ПС Смолянка	ф. 10хВ ТП-611	0,1	0,1	26,6	АТЗП, ПАТ Банк "Аваль", центр профтехосвіти, побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68		
21	ПС Ятарна	ф. 35хВ Омелянівка	1,4	1,4	28,0	Омелянівський завод ЗБВ, с/г споживачі, побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД КНРЕМ 9-65-38		ТУ
Разом по II черзі:			14,0 МВт							

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
III черга										
1	ПС Бердичів	ф. 10кВ ТП-11	0,5	0,5	28,5	Побутові споживачі, р-н м. Яскомбінату III кат		Директор техн. 40-25-51	ЧД БАРЕМ 2-02-25 5-04-74	
2	ПС Бердичів	ф. 10кВ ТП-124	1,2	1,2	29,7	Побутові споживачі, р-н автопарку, загреблі III кат		Директор техн. 40-25-51	ЧД БАРЕМ 2-02-25 5-04-74	
3	ПС Вокальна	ф. 10кВ Асф. завод	0,9	0,9	30,6	Побут, цифрове ТБ, школа, ГРП, АЗС, КНС, с/г споживачі - III кат.		Директор техн. 40-25-51	ЧД МРЕМ 5-15-84	
4	ПС Корбутівка	ф. 10кВ ТП-378	0,7	0,7	31,3	Рятувальна станція, бойлерна база відпоч. Лікувальний корпус, ФОП, побут - III кат.		Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68	
5	ПС Коростишів-110	ф. 10кВ Шахоростівка	0,6	0,6	31,9	Побут, с/г споживачі - III кат.		Директор техн. 40-25-51	ЧД КШРЕМ 5-88-13	
6	ПС Н.Бердичів	ф. 35кВ Гальчин	0,9	0,9	32,8	Побутові споживачі, район, с/г підприємства - III кат.		Директор техн. 40-25-51	ЧД БАРЕМ 2-02-25 5-04-74	
7	ПС Олевськ	ф. 10кВ Корошине	0,6	0,6	33,4	Побут, с/г поживачі - III кат.		Директор техн. 40-25-51	ЧД ОЛРЕМ 2-18-58	
8	ПС Олевськ	ф. 10кВ Кішин	0,3	0,3	33,7	Побут, с/г споживачі - III кат.		Директор техн. 40-25-51	ЧД ОЛРЕМ 2-18-58	
9	ПС Олевськ	ф. 10кВ Комсомольськ	1,3	1,3	35,0	Побут, с/г споживачі, Олевський ДЛП III кат.		Директор техн. 40-25-51	ЧД ОЛРЕМ 2-18-58	
10	РП-5 м. Бердичів	ф. 10кВ ТП-109	1,2	1,2	36,2	Побутові споживачі, р-н корнілової - III кат.		Директор техн. 40-25-51	ЧД БАРЕМ 2-02-25 5-04-74	
11	РП-5 м. Бердичів	ф. 10кВ ТП-225	1	1	37,2	Побутові споживачі, р-н інтенданського, р-н шкіль. цеху - III кат.		Директор техн. 40-25-51	ЧД БАРЕМ 2-02-25 5-04-74	
12	ПС Рихальськ	ф. 110кВ Уборть	1,8	1,8	39,0	Побут, юридичні, промислові, с/г споживачі - III кат		Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29	
13	ПС Ружин-110	ф. 10кВ Лісництво	0,2	0,2	39,2	Ветеринарна лабораторія, КСП, побут, с/г споживачі - III кат.		Директор техн. 40-25-51	ЧД РУРЕМ 3-16-30	
14	ПС Ружин-110	ф. 10кВ Заріччя	0,4	0,4	39,6	Цегельний завод, РВЗ, побут, КСП, с/г споживачі - III кат.		Директор техн. 40-25-51	ЧД РУРЕМ 3-16-30	
15	ПС Чуднів	ф. 35кВ В.Коровинці	1,8	1,8	41,4	Елеватор ТОВ СП Нібулон - II кат. с/г споживачі, побут - III кат		Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29	
16	ПС Ягтарна	ф. 35кВ Яблунець	0,6	0,6	42,0	Побут, юридичні, промислові споживачі III кат.		Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29	
			14,0 МВт			Разом по III черзі:				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>IV черга</b>									
1	ПС Брусилів-110	Ф. 35кВ Конєрів	2,7	2,7	44,7	З-д ДП Колос Електро УА - II кат. Побут, с/г споживачі, АЗС, ГЗС, ФОП III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29	
2	ПС Брусилів-110	Ф. 35кВ Карабачин	3,2	3,2	47,9	Районна лікарня, ТОВ "Папірус" - II кат Побут, с/г споживачі, гранкар'єр, цукр-з-д, сирцех, завод ст. Хорчин - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29	
3	ПС Дзержинськ	Ф. 10кВ Корчіва	0,5	0,5	48,4	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД РОРЕМ 2-17-79	
4	ПС Довбиш	Ф. 35кВ К. Брід	1,1	1,1	49,5	ТОВ Агротехгруп, обл. санаторій рад. захисту побут, гол. центр спецконтролю, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29	
5	ПС Древянка	Ф. 10кВ ТП-10	0,5	0,5	50,0	Побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД КИРЕМ 9-65-38	ТУ
6	ПС Древянка	Ф. 10кВ РП-9	1,2	1,2	51,2	Побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД КИРЕМ 9-65-38	ТУ
7	ПС Житомирська	Ф. 10кВ РП-12 л.2	1,6	1,6	52,8	ПРАТ мебл. комбінат Л.2, ВТБ Банк, КП ЖТКЕ РК №2 л.2, КП "Житомирводоканал" ПНС - II кат.; м-н Волпак, Укрпошта, ФОП, побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68	
8	ПС Житомирська	Ф. 10кВ Крошня	0,6	0,6	53,4	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЗРЕМ 43-04-94	
9	ПС Крошня	Ф. 10кВ ТП-478	0,7	0,7	54,1	Котельня, АТС - II кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68	
10	ПС Лемня	Ф. 6кВ ком. №2	0,2	0,2	54,3	Катодна станція, бойлерна - III кат. КЕ-10/70 - III кат.	Гол. інж. філії ІЗК 0245-3-38-29	ЧД ЦДС 34-25-29 ЧД ДП "ОГХК" 0245-3-38-06	
11	ПС Лугини	Ф. 35кВ Кремне	0,4	0,4	54,7	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЛУРЕМ 9-37-41	
12	ПС Олевськ	Ф. 35кВ Хочинє	0,4	0,4	55,1	Побут, таможня, прик. застава, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ОЛРЕМ 2-18-58	
13	ПС Смолянка	Ф. 10кВ ТП-561	0,9	0,9	56,0	ПАТ Житомирський маслозавод - II кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68	
<b>Разом по IV черзі:</b>			<b>14,0 МВТ</b>						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>V черга</b>									
1	ПС Білорівні	Ф. 35кВ Жубровічі	0,9	0,9	56,9	Побут, с/г споживачі, цех Біл ДІЛГ - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ОЛРЕМ 2-18-58	
2	ПС Корбутівка	Ф. 10кВ РП-56	0,6	0,6	57,5	ТОВ "Інтер-Форум", котельня - II кат. Побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68	
3	ПС Корбутівка	Ф. 10кВ Тетерівка	1,3	1,3	58,8	Побут, підприємства - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЗРЕМ 43-04-94	
4	ПС Коростишів-110	Ф. 35кВ Студенця	1,3	1,3	60,1	С/г споживачі, лікарня, побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29	
5	ПС Коростишів-110	Ф. 110кВ Андрушівка-110	6	6	66,1	ФОП, вк., ТОВ, ДП, КП ЖРЗ РТО "Промінь", с/г споживачі, КП, побут, оч. споруди, інтернат, ПОСП "Надія" - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29	
6	ПС Крошня	Ф. 10кВ РП-54	1,6	1,6	67,7	Насосна ст. л.2, ЗОШ №26, ДНЗ №32, Р. К. №8 л.1, КНС Богуня КЕВ, Квартальна котельня - II кат., ФОП, побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68	
7	ПС Миропіль	Ф. 10кВ Печанівка	1,1	1,1	68,8	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД РОРЕМ 2-17-79	
8	ПС Миропіль	Ф. 10кВ Дертка	0,3	0,3	69,1	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД РОРЕМ 2-17-79	
9	ПС Янтарна	Ф. 35кВ Гулянка	0,9	0,9	70,0	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД КИРЕМ 9-65-38	ТУ
<b>Разом по V черзі:</b>			<b>14,0 МВТ</b>						

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
VI черга										
1	ПС Білокоровичі	ф. 35кВ Червона	0,2	0,2	70,2	Побут, с/г сложивачі - III кат.		Директор техн. 40-25-51	ЧД ПУРЕМ 9-37-41	ТУ
2	ПС Білокоровичі	ф. 10кВ Білокоровичі	0,2	0,2	70,4	Побут, с/г сложивачі - III кат.		Директор техн. 40-25-51	ЧД ОЛРЕМ 2-18-58	ТУ
3	ПС Білокоровичі	ф. 10кВ Заболоття	0,1	0,1	70,5	Побут, с/г сложивачі - III кат.		Директор техн. 40-25-51	ЧД ОЛРЕМ 2-18-58	ТУ
5	ПС ЗМК	ф. 10кВ ТП-813	0,2	0,2	70,7	ТОВ Обербетон - Інвест - II кат.		Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68	ТУ
6	ПС Ємільвака	ф. 6кВ ком. №9	0,7	0,7	71,4	КЕ-10/70 - III кат.		Гол. інж. філії ІГЗ ДП "ОГХК" 0245-3-38-06	ЧД ЦДС 34-25-29	ТУ
7	ПС Коростень	ф. 110кВ КСБ-2	3,2	3,2	74,6	Побут - III кат.		Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29	ТУ
8	ПС Коростень	ф. 10кВ Л-61	0,2	0,2	74,8	АЗС, побут - III кат.		Директор техн. 40-25-51	ЧД КНРЕМ 9-65-38	ТУ
9	ПС Коростень	ф. 10кВ РП-2-1	1	1	75,8	Побут - III кат.		Директор техн. 40-25-51	ЧД КНРЕМ 9-65-38	ТУ
10	ПС Малин	ф. 10кВ Мебл. фабрика	0,6	0,6	76,4	Меблева ф-ка, швейна ф-ка, комб. з-д, ДНЗ, побут - III кат.		Директор техн. 40-25-51	ЧД МРЕМ 5-15-84	ТУ
11	ПС Малин	ф. 10кВ Ірша	0,8	0,8	77,2	Побут, відділ банку, школи, ДНЗ, КНС, РДА, котельні - III кат.		Директор техн. 40-25-51	ЧД МРЕМ 5-15-84	ТУ
12	ПС Малин	ф. 35кВ Луки	0,7	0,7	77,9	Побут, с/г сложивачі, школи, кар'єри - III кат.		Директор техн. 40-25-51	ЧД МРЕМ 5-15-84	ТУ
13	ПС Малин	ф. 35кВ Садова	0,8	0,8	78,7	Побут, с/г сложивачі, школи, АЗС - III кат.		Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29	ТУ
14	ПС Н.Бердичів	ф. 10кВ РП-9	0,7	0,7	79,4	ПрАТ "Дніпровуд" - II кат.		Директор техн. 40-25-51	ЧД БАРЕМ 2-02-25	ТУ
15	ПС Н.Володарськ	ф. 10кВ Горошки	1,9	1,9	81,3	Побут, с/г сложивачі - III кат.		Директор техн. 40-25-51	ЧД ХРЕМ 3-16-54	ТУ
16	ПС Н.Любар	В-10кВ Т-1, Т-2	1,2	1,2	82,5	Побут - II, III кат.		Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29	ТУ
17	ПС Черняхів	В-35кВ Т-2	1,3	1,3	83,8	Побут, с/г сложивачі - III кат.		Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29	ТУ
18	ПС Чуднів	ф. 10кВ Вільшанка	0,2	0,2	84,0	Побут, с/г сложивачі - III кат.		Директор техн. 40-25-51	ЧД ЧУРЕМ 2-16-67	ТУ
			<b>14,0 МВТ</b>							
			<b>Разом по VI черзі:</b>							

1	2	3	4	5	6	VII черга		8	9	10
						7				
1	ПС Б.Кривиця	ф.10кВ Ірша	0,1	0,1	84,1	Побут, с/г споживачі, ФОР - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД РаРЕМ 4-41-00		
2	ПС Б.Кривиця	ф.10кВ Макалевичі	0,5	0,5	84,6	Побут, с/г споживачі, ФОР - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД РаРЕМ 4-41-00		
3	ПС Бровки	ф.35кВ Ягнатин	0,7	0,7	85,3	КСП, побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29		
4	ПС ЗМК	ф.10кВ РП-13-1	1,9	1,9	87,2	Котельня л.1, "РЕАЛ" маркет - II кат. ДП Староконстантинівський мол.з-д. Укрпошта, екологічний ліцей, бойлерна. катод.станція, ДНЗ, ПМК-6, ФОР, побут - III кат. Бехівський кар'єр, побут, с/г споживачі III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68		
5	ПС Ігнатилів	ф.35кВ Бежи	1,2	1,2	88,4	Завод "Янтар", побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД КИРЕМ 9-65-38		ТУ
6	ПС Коростень	ф.10кВ Л-127-1	0,7	0,7	89,1		Директор техн. 40-25-51	ЧД КИРЕМ 9-65-38		
7	ПС Коростишів-110	ф.35кВ Старосільці	2,1	2,1	91,2	Побут, с/г споживачі, лікарня - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29		
8	ПС Коростишів-110	ф.35кВ Н.Городецька	0,5	0,5	91,7	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29		
9	ПС Чоповичі	В-10кВ Т-1, Т-2	1,6	1,6	93,3	Побут, с/г споживачі, лікарня, цех твердого біопалива, монастир - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29		
10	ПС Чуднів	ф.35кВ В.Піч	2,9	2,9	96,2	Санаторій УВС "Дениші", побут, ДКП ВЖРЕП, кар'єри, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29		
11	ПС Чуднів	ф.35кВ Карлівці	1,6	1,6	97,8	Маслозавод - II кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29		
13	ПС Чуднів	ф.10кВ Дубище	0,2	0,2	98,0	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЧУРЕМ 2-16-67		
			Разом по VII черзі:		14,0 МВт					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>VIII черга</b>									
1	ПС Лемня	Ф 6кВ ком. №21	0,4	0,4	98,4	КЕ-5/45, КЕ-10/70 - III кат.	Гол. інж. філії ІГЗК ДП "ОГХК" 0245-3-38-29	ЧД ЦДС 34-25-29 ЧД ДП "ОГХК" 0245-3-38-06	
2	ПС Народичі	В-10кВ Т-1	1,5	1,5	99,9	Райлікарня - II кат. Цех ел. зв'язку - II кат.; побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД НАРЕМ 2-13-78	
3	ПС Н. Волинськ	В-10кВ Т-1	6,3	6,3	106,2	Дельта Банк, каменедробр. з-д, лісохоззаг, Львівтрансгаз, ПАТ Укртелеком, побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29	
4	ПС Олевськ	Ф 10кВ Комб. завод	0,6	0,6	106,8	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ОПРЕМ 2-18-58	
5	ПС Попільня	Ф 10кВ Красногірка	0,3	0,3	107,1	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ПРЕМ 2-54-78	
6	ПС Попільня	Ф 10кВ Павлоч	0,5	0,5	107,6	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ПРЕМ 2-54-78	
7	ПС Попільня	Ф 10кВ Паритси	0,2	0,2	107,8	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ПРЕМ 2-54-78	
8	ПС Червоноармійськ	Ф 10кВ Ясна Поляна	0,4	0,4	108,2	СТОВ «Полісся», ТОВ «ВФ Україна» II кат. С/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ПУРЕМ 3-21-54	
9	ПС Червоноармійськ	Ф 10кВ Івановичі	0,2	0,2	108,4	С/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ПУРЕМ 3-21-54	
10	ПС Червоноармійськ	Ф 10кВ Ягодинка	0,1	0,1	108,5	АЗС, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ПУРЕМ 3-21-54	
11	ПС Черняхів	В-35кВ Т-1	1,3	1,3	109,8	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29	
12	ПС Чуднів	Ф 10кВ Глизнавод	0,1	0,1	109,9	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЧУРЕМ 2-16-67	
13	ПС Чуднів	Ф 10кВ Хороченки	0,1	0,1	110,0	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЧУРЕМ 2-16-67	
14	ПС Чуднів	Ф 10кВ Тютюнники	0,1	0,1	110,1	Спиртзавод - II кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЧУРЕМ 2-16-67	
15	ПС Чуднів	Ф 10кВ Спиртзавод	0,3	0,3	110,4	Побут, с/г споживачі - III кат. Спиртзавод - II кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЧУРЕМ 2-16-67	
16	ПС Юрська	Ф 6кВ ком. №18	0,6	0,6	111,0	Побут - III кат. КЕ-10/70, 10/60 - III кат.	Гол. інж. філії ІГЗК ДП "ОГХК" 0245-3-38-29	ЧД ЦДС 34-25-29 ЧД ДП "ОГХК" 0245-3-38-06	
17	ПС Юрська	Ф 6кВ ком. №9	1	1	112,0	КЕ-10/60 - III кат.	Гол. інж. філії ІГЗК ДП "ОГХК" 0245-3-38-29	ЧД ЦДС 34-25-29 ЧД ДП "ОГХК" 0245-3-38-06	
			<b>Разом по VIII черзі:</b>		<b>14,0 МВт</b>				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>IX черга</b>									
1	ПС Биківка	ф.10кВ Билка	0,1	0,1	112,1	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД РоРЕМ 2-17-79	3 попереднім перенесенням розряду на ПС Червоноармійськ з В-35 Дубовець на В-35 Курне.
2	ПС Биківка	ф.10кВ Биківка	0,3	0,3	112,4	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД РоРЕМ 2-17-79	
3	ПС Биківка	ф.10кВ Товща	0,2	0,2	112,6	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД РоРЕМ 2-17-79	
4	ПС Довбиш	ф.35кВ Курне (ПС з Полілля, ПС Курне)	1,2	1,2	113,8	АЭС, лікарня, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29	
5	ПС Ємілька	ф.6кВ ком.№3	0,5	0,5	114,3	КЕ-10/70 - III кат.	Гол. інж. філії ІГЗК ДП "ОГХК" 0245-3-38-29	ЧД ЦДС 34-25-29 ЧД ДП "ОГХК" 0245-3-38-06	
6	ПС Житомирська	ф.10кВ РП-24	1,2	1,2	115,5	АТП-11854, ФОП, катодна станція, побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68	
7	ПС Коростишів-110	Зв'язок з ПС-35/ Бум.фа-ка В-35кВ Т-1	1,8	1,8	117,3	Побут, промислові споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД КШРЕМ 5-88-13	
8	ПС Н.Волинськ	ф.10кВ	6,5	6,5	123,8	С/г споживачі, АТС, побут, птахофа-ка, СТОВ "Альпінс-Бекон", асф.з-д. - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29	
9	ПС Полілля	Мирлобувіка	0,5	0,5	124,3	Побут, КНС, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ПРЕМ 2-54-78	
10	ПС Полілля	Комб. завод	0,2	0,2	124,5	Побут, с/г споживачі, комб.з-д, відділок птахофабрики - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ПРЕМ 2-54-78	
11	ПС Червоноармійськ	ф.35кВ Н.Завод	0,4	0,4	124,9	С/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ПУРЕМ 3-21-54	
12	ПС Червоноармійськ	Червоноармійськ	0,8	0,8	125,7	"Укртелеком" цех№13 - II кат.;	Директор техн. 40-25-51	ЧД ПУРЕМ 3-21-54	
13	ПС Червоноармійськ	ф.10кВ Сколовів	0,2	0,2	125,9	побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ПУРЕМ 3-21-54	
14	ПС Червоноармійськ	Госп.двір	0,1	0,1	126,0	С/г споживачі-III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ПУРЕМ 3-21-54	
<b>Разом по IX черзі: 14,0 МВт</b>									
<b>X черга</b>									
1	ПС АЗЧ	ф.10кВ ТП-367	1,2	1,2	127,2	Промислова база, ТОВ "Інгран ЛТД", побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68	
2	ПС Б.Криниця	ф.10кВ Вишевичі	0,1	0,1	127,3	Побут, с/г споживачі, ФОП - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД РаРЕМ 4-41-00	
3	ПС Б.Криниця	ф.10кВ РП-2	0,4	0,4	127,7	Побут, с/г споживачі, ФОП, ГЦСК, в/ч - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД РаРЕМ 4-41-00	
4	ПС Вокзальна	ф.10кВ 1л-ТП-12	0,2	0,2	127,9	ПАТ "МДЕЗ" - II кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД МРЕМ 5-15-84	
5	ПС Довбиш	В-10кВ Т-1, Т-2	1,2	1,2	129,1	ТОВ Довбишський фарфор - II кат. Довб.здоба, школа-інтернат, психоневролог. інтернат, лікарня с/г споживачі, побут - III кат. ТОВ Укрхмель, фа-ка м. яких меблів, текстиль. цех, ФОП, побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29	
6	ПС ЗМК	ф.10кВ ТП-219	0,2	0,2	129,3	ТОВ Довбишський фарфор - II кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68	
7	ПС ЗМК	ф.10кВ ЗМК-1	0,4	0,4	129,7	ТОВ "ЗМК Укрсталь Житомир" - II кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68	
8	ПС ЗМК	ф.10кВ РП-49-1	0,8	0,8	130,5	Тягова ПС-10кВ, насосна станція - II кат. Школа, ТОВ "Аларі-Пром", СПУніверсал БМВ, ФОП, побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	ПС Малин	Ф 10кВ РП-1-2	0,7	0,7	131,2	Побут с/г споживачі, АТС, КНС - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД МРЕМ 5-15-84	
10	ПС МГЗК	Ф 6кВ ком. №2	0,9	0,9	132,1	ЕК-11/70 - III кат.	Гол.інж.ТОВ "МГЗК"	ЧД ЦДС 34-25-29 ЧД ДП "МГЗК"	
11	ПС МГЗК	Ф 6кВ ком. №20	1,7	1,7	133,8	Водов.установка-III кат.	050-314-89-09 Гол.інж.ТОВ "МГЗК"	050-463-41-07 ЧД ДП "МГЗК"	
12	ПС МГЗК	Ф 6кВ ком. №16	1,7	1,7	135,5	ЕК-10/70 - III кат.	050-314-89-09 Гол.інж.ТОВ "МГЗК"	050-463-41-07 ЧД ЦДС 34-25-29 ЧД ДП "МГЗК"	
13	ПС Н.Володарськ	Ф 10кВ Знаменка	0,3	0,3	135,8	Побут. с/г споживачі - III кат.	050-314-89-09 Директор техн. 40-25-51	ЧД ХРЕМ 3-16-54	
14	ПС Пенізевичі	Ф 10кВ Н.Вороб'ї	0,3	0,3	136,1	Побут. с/г споживачі, школа, ФОП - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД МРЕМ 5-15-84	
15	ПС Попільня	Ф 10кВ Гранкар'єр	0,1	0,1	136,2	Побут. гранкар'єр. с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ПРЕМ 2-54-78	
16	ПС Попільня	Ф 10кВ Кам'янка	0,4	0,4	136,6	Побут. с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ПРЕМ 2-54-78	
17	ПС Радомишль	Ф 10кВ Кичирі	0,2	0,2	136,8	Побут. с/г споживачі, ФОП - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД РаРЕМ 4-41-00	
18	ПС Радомишль	Ф 10кВ М.Рача	0,4	0,4	137,2	Побут. с/г споживачі, ФОП - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД РаРЕМ 4-41-00	
19	ПС Радомишль	Ф 10кВ ДОК-II	0,1	0,1	137,3	Радомишльська деревообробна компанія III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД РаРЕМ 4-41-00	
20	ПС Садки	В-10кВ Т-1	0,4	0,4	137,7	Побут. с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЗРЕМ 43-04-94	
21	ПС Турчinka	Ф 6кВ Добринь	0,4	0,4	138,1	Побут. с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ХРЕМ 3-16-54	
22	ПС Чернахів	В-10кВ Т-2	1,2	1,2	139,3	Побут. с/г споживачі - II, III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29	
23	ПС Юрська	Ф 6кВ ком. №7	0,7	0,7	140,0	КЕ-6.5/45 - III кат.	Гол.інж.філії ІГЗК ДП "ОГХК"	ЧД ЦДС 34-25-29 ЧД ДП "ОГХК"	
			Разом по X черзі:		14,0 МВт				
			РАЗОМ:		140,0 МВт				

Директор технічний

Начальник ЦДС

Погоджено:

Директор комерційний

О.І. Остапенко

М.В. Романенко

О.Д. Нагірняк