


Негатив

**ПОГОДЖЕНО**  
Голова Житомирської  
обласної державної адміністрації



В.І. Бунечко

" 09 " 07 2020 р.

**ПОГОДЖЕНО**  
Начальник Управління державної  
інспекції енергетичного нагляду України  
в Житомирській області



М.В. Куницький

" 07 " 2020 р.

**ЗАТВЕРДЖУЮ**  
Голова Правління  
АТ "Житомиробленерго"



О.М. Шекета

" 07 " 2020 р.

**Графік аварійного відключення**

споживачів електричної енергії на 2020-2021 р.р. для запобігання порушенням режиму роботи ОЕС України або її окремих енергорайонів внаслідок дефіциту потужності та електроенергії, зниження частоти, порушення режиму допустимих перетоків і перевантаження мережних елементів, порушення допустимих режимів роботи гідроелектростанцій України, зниження напруги в контрольних точках енергосистеми до аварійного рівня

м. Житомир  
2020р.

№ п/п	Найменування підстанцій, об'єктів	Найменування відключаємих фідерів	Навантаження відключаємого фідера, МВт	Фактичне відключаєме навантаження, МВт	Фактичне відключаєме навантаження з накопичуючим підсумком, МВт	Перелік основних споживачів, які вимикаються, їх категорія	Особи, відповідальні за проведення вимикань, номери їх телефонів		Примітка
							Посадова особа	Особа оперативного персоналу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I черга</b>									
1	ПС АЗЧ	ф. 10кВ РП-57-1	0,9	0,9	0,9	Комун.-побутове навантаження, АТС, станція швидк. допомоги л.1 - III кат. ЖТКЕ РК л.2 - II кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68	
2	ПС АЗЧ	ф. 10кВ ТП-185	0,1	0,1	1	ТОВ Поліська тех. компанія, ПАТ "Завод шляхіндустрія", АЗС, ТОВ "АГРО-НВ", ФОП, побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68	
3	ПС Вокзальна	ф. 10кВ Малинівка	0,3	0,3	1,3	Побут, с/г споживачі, школа, ДНЗ - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД МРЕМ 5-15-84	
4	ПС Житомирська	ф. 10кВ Крошня	0,2	0,2	1,5	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЗРЕМ 43-04-94	
5	ПС Заводська	ф. 10кВ Л-13-110	0,4	0,4	1,9	Побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД КНРЕМ 9-65-38	ТУ
6	ПС ЗМК	ф. 10кВ РП-13-2	2,5	2,5	4,4	ВТБ Банк, ПП "Згода-6", КНС, тягова ПС 6, котельня, ТОВ "Реал Маркет" - II кат. ФОП, побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68	
7	ПС Корбутівка	ф. 10кВ ТП-230	0,7	0,7	5,1	Укресімбанк л.1, ТОВ Житомирсервісгруп - II кат. ПТУ, ДНЗ, відділення зв'язку, центр детоксикац. допомоги- III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68	
8	ПС Корбутівка	ф. 10кВ ПС Західна	0,1	0,1	5,2	Побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68	
9	ПС Корбутівка	ф. 10кВ РП-19-1	0,4	0,4	5,6	ТОВ "Золотий коровай" - II кат. ПАТ "Укртелеком" (АТС), побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68	
10	ПС Коростишів-110	ф. 10кВ Стрижівка	1,3	1,3	6,9	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД КшРЕМ 5-88-13	
11	ПС Н.Бердичів	ф. 10кВ ТП-63	0,2	0,2	7,1	ТзОВ "Торговельно-Інформаційний Сервіс" III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД БдРЕМ 2-02-25 5-04-74	
12	ПС Н.Бердичів	ф. 10кВ ТП-103	0,8	0,8	7,9	ТзОВ "Інко-Фуд Бердичів" - II кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД БдРЕМ 2-02-25 5-04-74	
13	ПС Овруч	ф. 35кВ Рудоуправління	1,2	1,2	9,1	ТОВ "Порттрасбуд", ТОВ "Поліська ТЕС"-II кат ТОВ "Овруч Стоун", ПрАТ "Толкачівський ГЗК", лікарня, школи, с/г споживачі, ПП "СМК-Полісся", ТОВ "ЛіспромУкраїни", ТОВ "Ареал ЮС" - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ОвРЕМ 4-33-33	
14	ПС Овруч	ф. 35кВ Бондарі	2,5	2,5	11,6	ПАТ "Норинськ. щеб-д", Овруч. щеб-д, лікарні, школи, лісгосп, с/г споживачі, ДП "Словечанське лісове госп-во" - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ОвРЕМ 4-33-33	
15	ПС Овруч	ф. 10кВ Кирдани	0,3	0,3	11,9	ДНЗ, школа, ДП "Овруцький спецлісгосп", ДП "Овруцьке лісове госп-во", катодний захист: АТ "укртрансгаз", АТ "Укртрансгаз", ПМК-157 III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ОвРЕМ 4-33-33	
16	ПС Олевськ	ф. 10кВ Радовель	0,1	0,1	12	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ОлРЕМ 2-18-58	
17	ПС Пенізевиці	ф. 10кВ Щеб. завод №6	0,6	0,6	12,6	Пенізевицький щеб. завод №6 - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД МРЕМ 5-15-84	
<b>Разом по I черзі:</b>			<b>12,6 МВт</b>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II черга</b>									
1	ПС Бердичів	ф. 10кВ ТП-163	0,4	0,4	13,0	Побутові споживачі, р-н м`ясокомбінату III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД БДРЕМ 2-02-25 5-04-74	
2	ПС Заводська	ф. 10кВ Хіммаш-1 Хіммаш-2 Хіммаш-3	0,3	0,3	13,3	Коростенський завод "Хіммаш" - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД КНРЕМ 9-65-38	ТУ
3	ПС Західна	ф. 10кВ РП-8-2	0,4	0,4	13,7	ПАТ "Екотекстіль" - II кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68	
4	ПС Західна	ф. 10кВ РП-27-2	1,1	1,1	14,8	КП"Житомирводоканал" (КНС) л.2, Білла-Україна(маркет) л.2 - II кат. ФОП, побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68	
5	ПС Корбутівка	ф. 10кВ ТП-450	0,3	0,3	15,1	Бойлерна, УКЗ, НВК №11, ФОП, побут III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68	
6	ПС Крошня	ф. 10кВ РП-318	0,7	0,7	15,8	Комбінат "Рекорд", котельня - II кат. Школа, базова станція ПрАТ МТС, ФОП, побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68	
7	ПС Крошня	ф. 10кВ РП-35-1	1,0	1,0	16,8	Р.К.№10 л1. - II ка. ЖТТУ, центр розвитку дитини №53, ФОП, побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68	
8	ПС Миропіль	ф. 10кВ Миропіль	0,4	0,4	17,2	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД РоРЕМ 2-17-79	
9	ПС Н.Володарськ	ф. 35кВ Пекарщина	1,4	1,4	18,6	ТОВ "Червоногранітний кар`єр" - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29	
10	ПС Овруч	ф. 35кВ Покалів	1,0	1,0	19,6	С/г споживачі, школи, лікарні - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ОвРЕМ 4-33-33	
11	ПС Овруч	ф. 10кВ Заріччя	0,5	0,5	20,1	С/г споживачі, АЗС, школи - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ОвРЕМ 4-33-33	
12	ПС Овруч	ф. 10кВ Сташки	0,7	0,7	20,8	АТП, КНС, АЗС, ПАТ "Житомиргаз" - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ОвРЕМ 4-33-33	
13	ПС Рихальськ	ф. 110кВ Уборть	1,9	1,9	22,7	Побут, юридичні, промислові, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29	
14	ПС Смолянка	ф. 10кВ ТП-611	0,6	0,6	23,3	АГЗП, ПАТ Банк "Аваль", центр профтехосвіти, побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68	
15	ПС Янтарна	ф. 35кВ Омелянівка	1,9	1,9	25,2	Омелянівський завод ЗБВ, с/г споживачі, побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД КНРЕМ 9-65-38	ТУ
<b>Разом по II черзі:</b>			<b>12,6 МВт</b>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III черга</b>									
1	ПС Бердичів	ф. 10кВ ТП-11	0,5	0,5	25,7	Побутові споживачі, р-н м'ясокомбінату III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД БдРЕМ 2-02-25 5-04-74	
2	ПС Бердичів	ф. 10кВ ТП-124	1,6	1,6	27,3	Побутові споживачі, р-н автопарку, загреблі III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД БдРЕМ 2-02-25 5-04-74	
3	ПС Вокзальна	ф. 10кВ Асф. завод	0,7	0,7	28,0	Побут, цифрове ТБ, школа, ГРП, АЗС, КНС, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД МРЕМ 5-15-84	
4	ПС Житомирська	ф. 10кВ РП-23	0,1	0,1	28,1	КАТП - 0628, ФОП, побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68	
5	ПС Заводська	ф. 10кВ Л-157	0,3	0,3	28,4	Побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД КнРЕМ 9-65-38	ТУ
6	ПС Корбутівка	ф. 10кВ ТП-378	0,6	0,6	29,0	Рятувальна станція, бойлерна, база відпоч. Лікувальний корпус, ФОП, побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68	
7	ПС Коростишів-110	ф. 10кВ Шахворостівка	1,9	1,9	30,9	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД КшРЕМ 5-88-13	
8	ПС Н.Бердичів	ф. 35кВ Гальчин	1	1	31,9	Побутові споживачі, район, с/г підприємства - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД БдРЕМ 2-02-25 5-04-74	
9	ПС Олевськ	ф. 10кВ Корощине	0,5	0,5	32,4	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ОлРЕМ 2-18-58	
10	ПС Олевськ	ф. 10кВ Кішин	0,3	0,3	32,7	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ОлРЕМ 2-18-58	
11	ПС Олевськ	ф. 10кВ Комсомольськ	1,1	1,1	33,8	Побут, с/г споживачі, Олевський ДЛГ III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ОлРЕМ 2-18-58	
12	РП-5 м.Бердичів	ф. 10кВ ТП-109	0,4	0,4	34,2	Побутові споживачі, р-н корніловки - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД БдРЕМ 2-02-25 5-04-74	
13	РП-5 м.Бердичів	ф. 10кВ ТП-225	1	1	35,2	Побутові споживачі, р-н інтенданського, р-н шкір.цеху - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД БдРЕМ 2-02-25 5-04-74	
14	ПС Червоноармійськ	ф. 10кВ Червоноармійськ	0,7	0,7	35,9	"Укртелеком" цех№13 - II кат.; побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ПуРЕМ 3-21-54	
15	ПС Чуднів	ф. 35кВ В.Коровинці	1,4	1,4	37,3	Елеватор ТОВ СП Нібулон - II кат. с/г споживачі, побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29	
16	ПС Янтарна	ф. 35кВ Яблунець	0,5	0,5	37,8	Побут, юридичні, промислові споживачі III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29	
<b>Разом по III черзі:</b>			<b>12,6 МВт</b>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>IV черга</b>									
1	ПС Б.Криниця	ф. 10кВ Вишевичі	0,1	0,1	37,9	Побут, с/г споживачі, ФОП - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД РаРЕМ 4-41-00	
2	ПС Брусилів-110	ф. 35кВ Кочерів	2,2	2,2	40,1	З-д ДП Колос Електро УА - II кат. Побут, с/г споживачі, АЗС, ГЗС, ФОП III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29	
3	ПС Брусилів-110	ф. 35кВ Карабачин	3,4	3,4	43,5	Районна лікарня, ТОВ "Папірус" - II кат. Побут, с/г споживачі, гранкар'єр, цукр.з-д, сирцех, завод ст.Корнин - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29	
4	ПС Дзержинськ	ф. 10кВ Корчівка	0,5	0,5	44,0	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД РоРЕМ 2-17-79	
5	ПС Довбиш	ф. 35кВ К.Брід	0,9	0,9	44,9	ТОВ Агроветгруп, обл.санаторій рад.захисту побут, гол.центр спецконтролю, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29	
6	ПС Древянка	ф. 10кВ ТП-10	0,3	0,3	45,2	Побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД КнРЕМ 9-65-38	ТУ
7	ПС Древянка	ф. 10кВ РП-9	1,3	1,3	46,5	Побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД КнРЕМ 9-65-38	ТУ
8	ПС Житомирська	ф. 10кВ РП-12 л.2	1,6	1,6	48,1	ПрАТ мебл.комбінат Л.2, АТ ВТБ Банк, КП ЖТКЕ РК №2л.2, КП "Житомирводоканал" ПНС - II кат.; ТОВ "Торговий центр, Укрпошта, ФОП, побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68	
9	ПС Крошня	ф. 10кВ ТП-478	0,7	0,7	48,8	Котельня, АТС - II кат. Катодна станція, бойлерна - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68	
10	ПС Лемня	ф. 6кВ ком.№2	0,2	0,2	49,0	КЕ-10/70 - III кат.	Гол.інж.філії ІГЗК ДП "ОГХК" 0245-3-38-29	ЧД ЦДС 34-25-29 ЧД ДП "ОГХК" 0245-3-38-06	
11	ПС Лугини	ф. 35кВ Кремне	0,3	0,3	49,3	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЛуРЕМ 9-37-41	
12	ПС Олевськ	ф. 35кВ Хочине	0,4	0,4	49,7	Побут, таможня, прик.застава, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ОлРЕМ 2-18-58	
13	ПС Смолянка	ф. 10кВ ТП-561 Л-1 ТП-561 Л-2	0,7	0,7	50,4	ПАТ Житомирський маслозавод - II кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68	
<b>Разом по IV черзі:</b>					<b>12,6 МВт</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>V черга</b>									
1	ПС Білокоровичі	ф. 35кВ Жубровичі	0,6	0,6	51,0	Побут, с/г споживачі, цех Біл ДЛГ - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ОлРЕМ 2-18-58	
2	ПС Вокзальна	ф. 10кВ Цег. завод	1,8	1,8	52,8	Цегельний завод, побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД МРЕМ 5-15-84	
3	ПС ЗСА	ф. 10кВ ТП-178/ТП-225	0,5	0,5	53,3	ВК Вернісаж, ТОВ Керамаг, ТОВ Клен, ТОВ ОНВІ, ВАТ "Житомир Рйагрохім" ФОП, побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68	
4	ПС Корбутівка	ф. 10кВ РП-56	0,5	0,5	53,8	ТОВ "Інтер-Форум", котельня - II кат. Побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68	
5	ПС Корбутівка	ф. 10кВ Тетерівка	0,7	0,7	54,5	Побут, підприємства - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЗРЕМ 43-04-94	
6	ПС Коростишів-110	ф. 35кВ Студениця	1,2	1,2	55,7	С/г споживачі, лікарня, побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29	
7	ПС Коростишів-110	ф. 110кВ Андрушівка-110	4,3	4,3	60,0	ФОП, в/ч, ТОВ, ДП, КП ЖРЗ РТО "Промінь", с/г споживачі, КП, побут, оч. споруди, інтернат, ПОСП "Надія" - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29	
8	ПС Крошня	ф. 10кВ РП-54	1,3	1,3	61,3	Насосна ст. л2, ЗОШ№26, ДНЗ№32, Р.К. №8 л1, КНС Богунія КЕВ, Квартальна котельня - II кат., ФОП, побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68	
9	ПС Миропіль	ф. 10кВ Печанівка	0,4	0,4	61,7	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД РоРЕМ 2-17-79	
10	ПС Миропіль	ф. 10кВ Дертка	0,3	0,3	62,0	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД РоРЕМ 2-17-79	
11	ПС Янтарна	ф. 35кВ Гулянка	0,7	0,7	62,7	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД КнРЕМ 9-65-38	ТУ
12	ПС Чуднів	ф. 10кВ Вільшанка	0,3	0,3	63,0	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЧуРЕМ 2-16-67	
<b>Разом по V черзі:</b>			<b>12,6 МВт</b>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>VI черга</b>									
1	ПС АЗЧ	ф. 10кВ ТП-367	1	1	64,0	Промислова база, ТОВ "Інгран ЛТД", побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68	
2	ПС Б.Криниця	ф. 10кВ РП-2	0,4	0,4	64,4	Побут, с/г споживачі, ФОП, ГЦСК, в/ч - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД РаРЕМ 4-41-00	
3	ПС Білокоровичі	ф. 35кВ Червона	0,2	0,2	64,6	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЛуРЕМ 9-37-41	
4	ПС Білокоровичі	ф. 10кВ Заболоття	0,1	0,1	64,7	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ОлРЕМ 2-18-58	
5	ПС Ємілівка	ф. 6кВ ком. №9	0,5	0,5	65,2	КЕ-10/70 - III кат.	Гол. інж. філії ІГЗК ДП "ОГХК" 0245-3-38-29	ЧД ЦДС 34-25-29 ЧД ДП "ОГХК" 0245-3-38-06	
6	ПС Коростень	ф. 110кВ КСБ-2	1,8	1,8	67,0	Побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29	ТУ
7	ПС Коростень	ф. 10кВ Л-61	0,2	0,2	67,2	АЗС, побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД КнРЕМ 9-65-38	ТУ
8	ПС Коростень	ф. 10кВ РП-2-1	0,9	0,9	68,1	Побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД КнРЕМ 9-65-38	ТУ
9	ПС Малин	ф. 10кВ Мебл. фабрика	0,6	0,6	68,7	Меблева ф-ка, швейна ф-ка, комб.з-д, ДНЗ, побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД МРЕМ 5-15-84	
10	ПС Малин	ф. 10кВ Ірша	0,7	0,7	69,4	Побут, відділ. банку, школи, ДНЗ, КНС, РДА, котельні - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД МРЕМ 5-15-84	
11	ПС Малин	ф. 35кВ Луки	0,8	0,8	70,2	Побут, с/г споживачі, школи, кар'єри - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД МРЕМ 5-15-84	
12	ПС Малин	ф. 35кВ Садова	1	1	71,2	Побут, с/г споживачі, школи, АЗС - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29	
13	ПС Н.Бердичів	ф. 10кВ РП-9	0,6	0,6	71,8	ПрАТ "Дніпровуд" - II кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД БдРЕМ 2-02-25 5-04-74	
14	ПС Н.Володарськ	ф. 10кВ Горошки	1	1	72,8	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ХРЕМ 3-16-54	
15	ПС Н.Любар	В-10кВ Т-1, Т-2	1,5	1,5	74,3	Побут - II, III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29	
16	ПС Черняхів	В-35кВ Т-2	1,2	1,2	75,5	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29	
17	ПС Чуднів	ф. 10кВ Пивзавод	0,1	0,1	75,6	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЧуРЕМ 2-16-67	
<b>Разом по VI черзі:</b>			<b>12,6 МВт</b>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>VII черга</b>									
1	ПС Б.Криниця	ф. 10кВ Макалевиці	0,5	0,5	76,1	Побут, с/г споживачі, ФОП - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД РаРЕМ 4-41-00	
2	ПС Бровки	ф. 35кВ Ягнятин	0,6	0,6	76,7	КСП, побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29	
3	ПС ЗМК	ф. 10кВ РП-13-1	1,9	1,9	78,6	Котельня л.1, "РЕАЛ"маркет - II кат. ДП Староконстантинівський мол.з-д, Укрпошта, екологічний ліцей, бойлерна, катод.станція, ДНЗ, ПМК-6, ФОП, побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68	
4	ПС Ігнатпіль	ф. 35кВ Бежи	0,6	0,6	79,2	Бехівський кар'єр, побут, с/г споживачі III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД КнРЕМ 9-65-38	
5	ПС Коростень	ф. 10кВ Л-127-1	0,6	0,6	79,8	Завод "Янтар", побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД КнРЕМ 9-65-38	ТУ
6	ПС Коростишів-110	ф. 35кВ Старосільці	2	2	81,8	Побут, с/г споживачі, лікарня - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29	
7	ПС Пенізевиці	ф. 10кВ Н.Вороб'ї	0,3	0,3	82,1	Побут, с/г споживачі, школа, ФОП - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД МРЕМ 5-15-84	
8	ПС Ружин-110	ф. 10кВ Лісництво	0,2	0,2	82,3	Ветеринарна лабораторія, КСП, побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД РуРЕМ 3-16-30	
9	ПС Ружин-110	ф. 10кВ Заріччя	0,4	0,4	82,7	Цегельний завод, РВЗ, побут, КСП, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД РуРЕМ 3-16-30	
10	ПС Чоповичі	В-10кВ Т-1, Т-2	1,8	1,8	84,5	Побут, с/г споживачі, лікарня, цех твердого біопалива, монастир - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29	
11	ПС Чуднів	ф. 35кВ В.Піч	2,3	2,3	86,8	Санаторій УВС "Дениш", побут, ДКП ВЖРЕП, кар'єри, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29	
12	ПС Чуднів	ф. 35кВ Карпівці	1,4	1,4	88,2	Маслозавод - II кат. Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29	
<b>Разом по VII черзі:</b>			<b>12,6 МВт</b>						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>VIII черга</b>									
1	ПС Б.Криниця	ф.10кВ Ірша	0,1	0,1	88,3	Побут, с/г споживачі, ФОП - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД РаРЕМ 4-41-00	
2	ПС Народичі	В-10кВ Т-1, Т-2	1,2	1,2	89,5	Райлікарня - II кат. Цех ел.зв'язку - II кат.; побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД НаРЕМ 2-13-78	
3	ПС Н.Волинськ	В-10кВ Т-1	6,8	6,8	96,3	Дельта Банк, каменедроб.з-д, лісхоззаг, Львівтрансгаз, ПАТ Укртелеком, побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29	
4	ПС Олевськ	ф.10кВ Комб.завод	0,4	0,4	96,7	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ОлРЕМ 2-18-58	
5	ПС Попільня	ф.10кВ Красногірка	0,2	0,2	96,9	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ПРЕМ 2-54-78	
6	ПС Попільня	ф.10кВ Парипси	0,1	0,1	97,0	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ПРЕМ 2-54-78	
7	ПС Червоноармійськ	ф.10кВ Ясна Поляна	0,3	0,3	97,3	СТОВ «Полісся», ТОВ «ВФ Україна» II кат. С/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ПуРЕМ 3-21-54	
8	ПС Червоноармійськ	ф.10кВ Івановичі	0,2	0,2	97,5	С/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ПуРЕМ 3-21-54	
9	ПС Червоноармійськ	ф.10кВ Ягодинка	0,1	0,1	97,6	АЗС, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ПуРЕМ 3-21-54	
10	ПС Черняхів	В-35кВ Т-1	1,2	1,2	98,8	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29	
11	ПС Чуднів	ф.10кВ Короченки	0,1	0,1	98,9	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЧуРЕМ 2-16-67	
12	ПС Чуднів	ф.10кВ Тютюники	0,1	0,1	99,0	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЧуРЕМ 2-16-67	
13	ПС Чуднів	ф.10кВ Дубище	0,2	0,2	99,2	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЧуРЕМ 2-16-67	
14	ПС Чуднів	ф.10кВ Спиртзавод	0,2	0,2	99,4	Спиртзавод - II кат. Побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЧуРЕМ 2-16-67	
15	ПС Юрська	ф.6кВ ком.№18	0,4	0,4	99,8	КЕ-10/70, 10/60 - III кат.	Гол.інж.філії ІГЗК ДП "ОГХК" 0245-3-38-29	ЧД ЦДС 34-25-29 ЧД ДП "ОГХК" 0245-3-38-06	
16	ПС Юрська	ф.6кВ ком.№9	1	1	100,8	КЕ-10/60 - III кат.	Гол.інж.філії ІГЗК ДП "ОГХК" 0245-3-38-29	ЧД ЦДС 34-25-29 ЧД ДП "ОГХК" 0245-3-38-06	
<b>Разом по VIII черзі:</b>					<b>12,6 МВт</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>IX черга</b>									
1	ПС Білокорівці	ф. 10кВ Білокорівці	0,3	0,3	101,1	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ОлРЕМ 2-18-58	З попереднім перенесенням розрізу на ПС Червоноармійськ з В-35 Дубовець на В-35 Курне.
2	ПС Биківка	ф. 10кВ Білка	0,1	0,1	101,2	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД РоРЕМ 2-17-79	
3	ПС Биківка	ф. 10кВ Биківка	0,2	0,2	101,4	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД РоРЕМ 2-17-79	
4	ПС Биківка	ф. 10кВ Товща	0,2	0,2	101,6	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД РоРЕМ 2-17-79	
5	ПС Довбиш	ф. 35кВ Курне (ПС з.Поляна, ПС Курне)	1,1	1,1	102,7	АЗС, лікарня, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29	
6	ПС Ємівка	ф. 6кВ ком. №3	0,1	0,1	102,8	КЕ-10/70 - III кат.	Гол. інж. філії ІГЗК ДП "ОГХК" 0245-3-38-29	ЧД ЦДС 34-25-29 ЧД ДП "ОГХК" 0245-3-38-06	
7	ПС Житомирська	ф. 10кВ РП-24	0,8	0,8	103,6	АТП-11854, ФОП, катодна станція, побут - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68	
8	ПС Коростишів-110	ф. 10кВ Зв'язок з ПС-35/ Бум. ф-ка	0,9	0,9	104,5	Побут, промислові споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД КшРЕМ 5-88-13	
9	ПС Коростишів-110	ф. 35кВ Н.Городецька	0,4	0,4	104,9	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29	
10	ПС Корбутівка	ф. 10кВ РП-58-2	0,4	0,4	105,3	Насосна станція, бойлерна, ФОП, побут III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЖРЕМ 48-23-68	
11	ПС Н.Волинськ	В-35кВ Т-1	5,5	5,5	110,8	С/г споживачі, АТС, побут, птахоф-ка, СТОВ "Альянс-бекон", асф. з-д - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЦДС 34-25-29	
12	ПС Попільня	ф. 10кВ Мироліувка	0,5	0,5	111,3	Побут, КНС, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ПРЕМ 2-54-78	
13	ПС Попільня	ф. 10кВ Комб. завод	0,3	0,3	111,6	Побут, с/г споживачі, комб. з-д, відділок птахофабрики - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ПРЕМ 2-54-78	
14	ПС Попільня	ф. 10кВ Паволоч	0,4	0,4	112,0	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ПРЕМ 2-54-78	
15	ПС Садки	В-10кВ Т-1	1,2	1,2	113,2	Побут, с/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ЗРЕМ 43-04-94	
16	ПС Червоноармійськ	ф. 10кВ Сколюбів	0,1	0,1	113,3	С/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ПуРЕМ 3-21-54	
17	ПС Червоноармійськ	ф. 10кВ Госп. двір	0,1	0,1	113,4	С/г споживачі - III кат.	Директор техн. 40-25-51	ЧД ПуРЕМ 3-21-54	
<b>Разом по IX черзі:</b>			<b>12,6 МВт</b>						

